

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

检测日期：2021年7月6日

报出日期: 2021年7月6日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度 度	浑浊度 NTU	嗅和味 级	肉眼可见物	水温 ℃	PH值 PH	耗氧量 mg/L	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 CFU/mL	氨氮 mg/L	二氧化氯 mg/L	耐热大肠菌群 CFU/mL
样品编号												
原水	15	3.24	无（0）	有沉淀物	28	7.19	3.48	-	-	0.05	-	-
出厂水	<5	0.16	无（0）	无	28	7.12	1.72	-	-	-	0.14	-
GB3838-2002（Ⅲ）			≤3		≤35	6~9	≤6		≤10000	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤100	不得检出	≤0.5	≥0.1	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 （ GB/ T5750-2006 ）						说明					

水质第14表
海南省城镇供水协会制