海南省城镇供水企业水
水质常规日检验报

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

项目		1	2	3	4	5
结果		色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	耗氧量
样品编号	地点	度	NTU	级		mg/L
2211 131（原水）	东部维修车间门口	15	2.68	无（0）	有沉淀物	1.98
2211 132（出水）	东部供水泵房	<5	0.18	无（0）	无	1.20
GB3838-2002（Ⅲ）				≤3		≤6
GB5749-2006		≤15	≤1	无异味	无	≤3
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 （GB/ T5750-2006）					说明

水质检测
报告

检测日期：2022年11月17日
报出日期：2022年11月20日

6	7	8	9	10
菌落总数	总大肠菌群	氨氮	二氧化氯	耐热大肠菌群
CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	CFU/mL
320	1699.8	0.05	-	200.5
未检出	未检出	-	0.27	未检出
	≤10000	≤1.0		≤10000
≤100	不得检出	≤0.5	≥0.1	不得检出

水质第14表
海南省城镇供水协会制