海南省城镇供水企业水
水质常规日检验报

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	耗氧量
样品编号	度	NTU	级		℃	PH	mg/L
原水	20	12.50	无（0）	有沉淀物	25	7.81	2.48
出厂水	<5	0.15	无（0）	无	25	7.74	0.96
管网水-水稻公园	<5	0.12	无（0）	无	25	7.94	0.96
管网水-9号公馆	<5	0.15	无（0）	无	25	7.59	1.20
管网水-林旺四海渔家	<5	0.10	无（0）	无	25	7.39	0.88
管网水-万丽酒店	<5	0.09	无（0）	无	25	7.44	0.88
GB3838-2002（Ⅲ）			≤3		≤35	6～9	≤6
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5～8.5	≤3
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 （GB/ T5750-2006）						说明

海南省

水质检测
报告

检测日期： 2022年12月1日
报出日期： 2022年12月1日

8	9	10	11	12
菌落总数	总大肠菌群	氨氮	二氧化氯	耐热大肠菌群
CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	CFU/mL
-	-	0.06	-	-
-	-	-	0.25	-
-	-	-	0.06	-
-	-	-	0.07	-
-	-	-	0.11	-
-	-	-	0.09	-
	≤10000	≤1.0		≤10000
≤100	不得检出	≤0.5	≥0.1	不得检出

水质第14表
省城镇供水协会制