

# 水质常规日检验报告

报出日期: 2023年10月05日

| 样品名称：原水、出厂水              |       |                            |             | 取样日期：2023年10月05日 |              |        |                                                                                                                     |         |                |                    |            | 取样地点：东部水厂      |                    |                |                |                     |           |           |
|--------------------------|-------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 项目<br><br>结果<br><br>样品编号 |       | 1                          | 2           | 3                | 4            | 5      | 6                                                                                                                   | 7       | 8              | 9                  | 10         | 11             | 12                 | 13             | 14             | 15                  | 16        | 17        |
|                          |       | 二氧化氯<br>mg/L               | 游离氯<br>mg/L | 色度<br>(度)        | 浑浊度<br>(NTU) | 臭和味    | 肉眼可见物                                                                                                               | pH      | 高锰酸盐指数<br>mg/L | 氨<br>(以N计)<br>mg/L | 氨氮<br>mg/L | 菌落总数<br>CFU/ml | 总大肠菌群<br>MPN/100ml | 总大肠菌群<br>MPN/L | 粪大肠菌群<br>MPN/L | 大肠埃希氏菌<br>MPN/100ml | 铁<br>mg/L | 锰<br>mg/L |
| 231005YS01               | 东部原水  | -                          | -           | 15               | 15.1         | 无异臭、异味 | 含少许异物                                                                                                               | 7.28    | 2.16           | -                  | 0.125      | -              | -                  | -              | -              | -                   | -         | -         |
| 231005CC01               | 东部出厂水 | 0.27                       | 0.33        | <5               | 0.215        | 无异臭、异味 | 无                                                                                                                   | 7.08    | 0.96           | 0.02               | -          | -              | -                  | -              | -              | -                   | -         | -         |
|                          |       |                            |             |                  |              |        |                                                                                                                     |         |                |                    |            |                |                    |                |                |                     |           |           |
|                          |       |                            |             |                  |              |        |                                                                                                                     |         |                |                    |            |                |                    |                |                |                     |           |           |
|                          |       |                            |             |                  |              |        |                                                                                                                     |         |                |                    |            |                |                    |                |                |                     |           |           |
|                          |       |                            |             |                  |              |        |                                                                                                                     |         |                |                    |            |                |                    |                |                |                     |           |           |
| GB 3838-2002（Ⅲ）          |       |                            |             |                  |              |        |                                                                                                                     | 6~9     | ≤6             |                    | ≤1.0       |                |                    |                | 10000          |                     | ≤0.3      | ≤0.1      |
| GB 5749-2022             |       | 0.1~0.8                    | 0.3~2       | ≤15              | ≤1           | 无异臭、异味 | 无                                                                                                                   | 6.5~8.5 | ≤3             | ≤0.5               |            | ≤100           | 不得检出               |                | 不得检出           | 不得检出                | ≤0.3      | ≤0.1      |
| 检验依据                     |       | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 |             |                  |              |        | 说明：1.采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。<br>2.因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。 |         |                |                    |            |                |                    |                |                |                     |           |           |