

11月20日供水污水水质信息日报表

11月20日供水污水水质信息日报表																						
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	氨(以N计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	总大肠菌群 (MPN/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	备注				
		地表水标准 GB3838-2002							6~9	≤6		≤1.0					10000		3座自来水厂出厂水水质经检测,各项指标均合格。			
		生活饮用水标准 GB/T5749-2022	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应检出				不应检出				
	西部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	20	6.92	无异臭、异味	有沉淀物	7.45	2.56	-	0.143		-	-	-	-	-		3座自来水厂出厂水水质经检测,各项指标均合格。		
		出厂水 (生活饮用水标准)	0.19	0.29	<5	0.083	无异臭、异味	无	7.43	1.20	<0.02	-		-	-	-	-	-				
	海棠湾水厂	原水 (地表水标准)	-	-	30	6.84	无异臭、异味	含少许沉淀物	6.79	1.84	-	0.223		-	-	-	-	-			3座自来水厂出厂水水质经检测,各项指标均合格。	
		出厂水 (生活饮用水标准)	0.23	0.30	<5	0.277	无异臭、异味	无	6.77	0.72	0.03	-		-	-	-	-	-				
	北部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	15	4.11	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.16	1.44	-	0.198		-	-	-	-	-				3座自来水厂出厂水水质经检测,各项指标均合格。
		出厂水 (生活饮用水标准)	-	0.51	<5	0.212	无异臭、异味	无	7.08	0.56	0.02	-		-	-	-	-	-				
备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时,以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出。																						