

12月5日供水污水水质信息日报表

供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐 指数（以 O2计） (mg/L)	氨（以N 计） (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/m L)	总大肠 菌群 (MPN/100m L)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100m L)	备注	
		地表水标准 GB3838-2002							6~9	≤6			≤1.0				10000		3座自来水厂出 厂水水质经检 测，各项指标均 合格。
		生活饮用水标准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应 检出				不应 检出	
	西部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	15	2.74	无异臭、异味	有沉淀物	7.57	2.88	-	0.218	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水标准)	0.21	0.30	<5	0.146	无异臭、异味	无	7.53	1.36	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水 (地表水标准)	-	-	20	9.10	无异臭、异味	含少许沉淀物	6.72	1.84	-	0.177	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水标准)	0.23	0.18	<5	0.175	无异臭、异味	无	6.68	0.88	0.08	-	-	-	-	-	-	-	
	北部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	40	41.6	无异臭、异味	含少许沉淀物	6.91	1.28	-	0.097	-	-	-	-	-	-	
出厂水 (生活饮用水标准)		-	0.54	<5	0.167	无异臭、异味	无	6.90	0.40	0.1	-	-	-	-	-	-	-		
备注：1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时，以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。																			