

12月12日供水污水水质信息日报表

12月12日供水污水水质信息日报表																			
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐 指数(以 O2计) (mg/L)	氨(以N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/m L)	总大肠 菌群 ( MPN/100m L)	总大肠 菌群 ( MPN/L)	粪大肠 菌群 ( MPN/L)	大肠埃 希氏菌 ( MPN/100m L)	备注	
		地表水标准 GB3838-2002								6~9	≤6		≤1.0				10000		3座自来水厂出 厂水水质经检 测,各项指标均 合格。
		生活饮用水标 准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异味、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应 检出				不应 检出	
	西部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	15	4.60	无异味、异味	有沉淀物	7.56	2.96	-	0.163	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.26	0.33	<5	0.147	无异味、异味	无	7.50	1.52	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	15	6.07	无异味、异味	含少许沉淀物	8.10	1.60	-	0.156	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.18	0.28	<5	0.471	无异味、异味	无	7.46	0.80	0.02	-	-	-	-	-	-	-	
	北部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	10	3.77	无异味、异味	含少许沉淀物	7.51	0.80	-	0.076	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	-	0.58	<5	0.177	无异味、异味	无	7.34	0.16	0.03	-	-	-	-	-	-	-	
	备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时,以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出。																		