

12月14日供水污水水质信息日报表

供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐 指数（以 O2计） (mg/L)	氨（以 N 计） (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/m L)	总大肠 菌群 (MPN/100m L)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100m L)	备注
		地表水标准 GB3838-2002							6~9	≤6		≤1.0				10000		3座自来水厂出 厂水水质经检 测，各项指标均 合格。
		生活饮用水标准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应 检出			不应 检出	
	西部水厂	原水 （地表水标准）	-	-	15	7.66	无异臭、异味	有沉淀物	7.60	3.20	-	0.117	-	-	-	-	-	
		出厂水 （生活饮用水标准）	0.30	0.41	≤5	0.201	无异臭、异味	无	7.57	1.60	≤0.02	-	-	-	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水 （地表水标准）	-	-	15	6.18	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.59	2.08	-	0.166	-	-	-	-	-	
		出厂水 （生活饮用水标准）	0.24	0.33	≤5	0.192	无异臭、异味	无	7.39	1.44	0.06	-	-	-	-	-	-	
	北部水厂	原水 （地表水标准）	-	-	10	2.78	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.50	1.60	-	0.192	-	-	-	-	-	
		出厂水 （生活饮用水标准）	-	0.57	≤5	0.137	无异臭、异味	无	7.37	1.20	0.04	-	-	-	-	-	-	
备注：1、当检测结果低于方法测定下限 /检出限时，以 “<+测定下限/检出限(数值)” 表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。																		