

12月18日供水污水水质信息日报表

12月18日供水污水水质信息日报表																			
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐 指数（以 O2计） (mg/L)	氨（以 N 计） (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/m L)	总大肠 菌群 (MPN/100m L)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100m L)	备注	
		地表水标准 GB3838-2002							6~9	≤6			≤1.0				10000		
		生活饮用水标 准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应 检出				不应 检出	
	西部水厂	原水 （地表水标 准）	-	-	20	4.21	无异臭、异味	有沉淀物	7.67	2.80	-	0.197	-	-	-	-	-	-	3座自来水厂出 厂水水质经检 测，各项指标均 合格。
		出厂水 （生活饮用水 标准）	0.21	0.35	<5	0.147	无异臭、异味	无	7.59	1.68	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水 （地表水标 准）	-	-	10	4.70	无异臭、异味	含少许沉淀 物	6.92	0.96	-	0.169	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 （生活饮用水 标准）	0.22	0.31	<5	0.163	无异臭、异味	无	6.85	0.24	0.06	-	-	-	-	-	-	-	
	北部水厂	原水 （地表水标 准）	-	-	10	3.82	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.13	0.80	-	0.164	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 （生活饮用水 标准）	-	0.50	<5	0.155	无异臭、异味	无	6.98	0.16	0.08	-	-	-	-	-	-	-	
	备注：1、当检测结果低于方法测定下限 /检出限时，以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。																		
检验依据			《生活饮用水标准检验法》（GB5750-2006）					说明：1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。											