1月22日供水污水水质信息日报表

		执行标准	二氧化氯（mg/L）	游离氯（mg/L）	色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）	氨（以N计）（mg/L）	氨氮（mg/L）	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群（MPN/100mL）	总大肠菌群（MPN/L）	粪大肠菌群（MPN/L）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	备注
供水	供水厂	地表水标准 GB3838-2002							6～9	≤6		≤1.0				10000		3座自来水厂出厂水水质经检测，各项指标均合格。
		生活饮用水标准 GB/T5749-	0.1～0.8	0.3～2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5～8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应检出			不应检出	
	西部水厂	原水（地表水标准）	-	-	15	2.16	无异臭、异味	有沉淀物	7.70	2.72	-	0.080		/	-	-	-	
		出厂水（生活饮用水标准）	0.24	0.31	<5	0.127	无异臭、异味	无	7.64	1.76	＜0.02	-		/	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水（地表水标准）	-	-	15	5.77	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.73	1.88	-	0.091			-	-	-	
		出厂水（生活饮用水标准）	0.23	0.30	<5	0.132	无异臭、异味	无	7.64	1.16	<0.02	-			-	-	-	
	北部水厂	原水（地表水标准）	-	-	10	1.68	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.68	1.12	-	0.071			-	-	-	
		出厂水（生活饮用水标准）	-	0.56	<5	0.116	无异臭、异味	无	7.53	0.76	<0.02	-			-	-	-	
	备注：1、当检测结果低于方法测定下限 /检出限时，以“＜+测定下限/检出限(数值）”表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。																	

检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)	说明：1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。