

1月27日供水污水水质信息日报表

1月27日供水污水水质信息日报表																		
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐 指数（以O2计） (mg/L)	氨（以N计） (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	总大肠菌群 (MPN/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	备注
		地表水标准 GB 3838-2002							6~9	≤6		≤1.0				10000		
		生活饮用水标准 GB/T 5750-2023	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应检出				不应检出
	西部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	15	2.92	无异臭、异味	有沉淀物	7.77	2.24	-	0.047		/	-	-	-	3座自来水厂出厂水水质经检测，各项指标均合格。
		出厂水 (生活饮用水标准)	0.29	0.34	<5	0.161	无异臭、异味	无	7.62	1.28	<0.02	-		/	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水 (地表水标准)	-	-	10	3.86	无异臭、异味	含少许沉淀物	8.09	1.68	-	0.080			-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水标准)	0.19	0.25	<5	0.175	无异臭、异味	无	8.05	1.18	0.03	-			-	-	-	
	北部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	10	2.94	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.68	1.31	-	0.147			-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水标准)	-	0.52	<5	0.163	无异臭、异味	无	7.64	0.82	0.02	-			-	-	-	
	备注：1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时，以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。																	
检验依据			《生活饮用水标准检验法》(GB/T 5750-2023)					说明：1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。										